Extrapolationsregelwerk zur Erstellung von abP bei Systemböden

Unterseitige Metallkaschierungen von Systemböden

Metallische Beschichtungen der Plattenunterseite bis 1,0 mm Dicke sind für den Feuerwiderstand irrelevant bzw. nicht von Nachteil. Mehrschichtverbundfolien z. B. aus Kunststoff und Metall bis zu einer Schichtdicke von 0,3 mm sind für den Feuerwiderstand irrelevant bzw. nicht von Nachteil.

Beispiel
Die üblichen Kaschierungen mit Alu-Feinblech als Dampfsperre und verklebte Bleche zur Lasterhöhung sind für den Feuerwiderstand ohne Einfluss.